



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB50.H03809

Срок действия с 30.08.2018 по 29.08.2021

№ 0117606

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "ПРОФСЕРТ",
Адрес: 123060, город Москва, улица Расплетина, дом 12, корпус 1, Фактический адрес: 123060,
город Москва, улица Расплетина, дом 12, корпус 1, Телефон: (495) 6516080, Факс: (495) 6907500,
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB50, 02.11.2015 г.

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные многослойные из термопластов для отопления и водоснабжения: PE-Xc/Al/PE-RT тип II арт. с 732014 по 732063, с 732214 по 7322363, с 7320168 по 7320328, с 731014 по 731025, с 782103 по 782106, с 731616 по 731925, с 8700016 по 8700163, с 8700216 по 8701625; PE-RT /Al/PE-RT, Арт с 8705016 по 8705125, с 8705216 по 8709021, с 8702016 по 8702525, с 77151612 по 77151660; PE-MDXc 5S арт. с 77141612 по 77141660; SLQ PE-RT 5S арт. С 77111220 по 77111660; PE-Xc марки 5S арт. с 704516 по 704625; PE-MDXc арт. с 703316 по 703420. Серийный выпуск.

код ОК

Код ОКПД2:
22.21.29.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53630-2015 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

код ТН ВЭД

3917391900
3917323100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TECE GmbH".

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс».

Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, комната 3. ИНН: 7715636090, Телефон: +74959880794

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 023/08-ПРФ-2018 от 29.08.2018 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит Серт», регистрационный номер РОСС RU.31391.04ИБФ0.В06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

И.Д. Шагалова

инициалы, фамилия

Д.В. Бирюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB50.H03811

Срок действия с 30.08.2018 по 29.08.2021

№ 0117608

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "ПРОФСЕРТ",
Адрес: 123060, город Москва, улица Расплетина, дом 12, корпус 1, Фактический адрес: 123060,
город Москва, улица Расплетина, дом 12, корпус 1, Телефон: (495) 6516080, Факс: (495) 6907500,
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB50, 02.11.2015 г.

ПРОДУКЦИЯ Соединительные детали из латуни (фитинги) для водоснабжения и
отопления (до 10 МПа): систем TECEflex арт 704014 по 751120, систем TECElogo
арт8710002 по 8790002, систем TECEfloor арт77211600 по 77381020,
Серийный выпуск.

код ОК

Код ОКПД2:
24.44.26.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 15763-2005 «Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на
PN (P(y)) до 63 МПа (до около 630 кгс/кв. см.). Общие технические
условия»

код ТН ВЭД

7412 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TECE GmbH"

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс».

Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр
Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, комната 3. ИНН: 7715636090, Телефон: +74959880794

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 025/08-ПРФ-2018 от 29.08.2018 года, Испытательной
лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит Серт», регистрационный номер РОСС
RU.31391.04ИБФ0.В06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

И.Д. Шагалова

инициалы, фамилия

Д.В. Бирюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB50.H03812

Срок действия с 30.08.2018 по 29.08.2021

№ 0117609

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "ПРОФСЕРТ",
Адрес: 123060, город Москва, улица Расплетина, дом 12, корпус 1, Фактический адрес: 123060,
город Москва, улица Расплетина, дом 12, корпус 1. Телефон: (495) 6516080, Факс: (495) 6907500,
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB50, 02.11.2015 г.

ПРОДУКЦИЯ Соединительные детали из полимерных материалов (фитинги) для
водоснабжения и отопления (до 10 мПа): систем TECEflex арт 710001 по 736599,
систем TECElogo арт 8710501 по 8740570, систем TECEfloor арт 77211400 по 77910020.
Серийный выпуск.

код ОК

Код ОКПД2:
22.21.29.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические
условия»

код ТН ВЭД

3917 40 000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TECE GmbH".

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс».

Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр
Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, комната 3. ИНН: 7715636090. Телефон: +74959880794

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 026/08-ПРФ-2018 от 29.08.2018 года, Испытательной
лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит Серт», регистрационный номер РОСС
RU.31391.04ИБФ0.В06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

И.Д. Шагалова
подпись
Д.В. Бирюков
подпись

И.Д. Шагалова

инициалы, фамилия

Д.В. Бирюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

Системы питьевого водоснабжения и отопления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Соединительные детали из латуни (фитинги) для водоснабжения и отопления (до 10 МПа): по приложению

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Эксперт (эксперты)

Мизгайлов А.В.
Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Гордеева Т.И.

МИТЯНИНА Т.И.

Чибирева А.В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ **77.01.16.П.013215.08.11**

Дата

26. 08. 2011 г.

Соединительные детали из латуни (фитинги) для водоснабжения и отопления (до 10 мПа): фитинги из латуни системы TECEflex Арт. 704014-704025, 705001-705099, 705501-705599, 706014-706099, 706501-706599, 707001-707099, 707101-707199, 707201-707299, 707514-707599, 708014-708099, 708501-708599, 708601-708699, 708701-708799, 709516-709599, 710014-710099, 710501-710599, 711702- 711710, 712001-712099, 713014- 713025, 713616- 713632, 713816-713840, 713914- 713963, 714014- 714099, 714516, 714901- 714999, 715016- 715020, 716316-716363, 717501- 717599, 718501-718599, 720501-720599, 720514-720599, 730001-730032, 730110- 730163, 734514-734563, 713316, 738482 - 738592 ; фитинги из латуни системы TECElogo Арт. 8710001- 8710099, 8710101- 8710199, 8710201- 8710263, 8710301- 8710399, 8710401-8710499, 8710816-8710820, 871 1202- 8711205, 8720001- 8720099, 8720100-8720199, 8730002- 8730003, 8730100-8730199, 8730200-8730299, 874 0001- 8740099, 8740216, 8740401-8740425; фитинги из латуни системы TECEfloor Арт. 77220034, 77211400-77212000

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах, баллы
Привкус, баллы
Мутность, ЕМФ
Наличие осадка
Пенообразование

Фактическое значение

0
0
Не обнаружено
Отсутствует
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра- менее 1 мм

Гигиенический норматив

Не более 2
Не более 2
Не более 2,6
Отсутствие
Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

Цветность, градусы
Водородный показатель (pH), ед.
Величина перманганатной окисляемости, мгО₂/дм³
Индекс общей токсичности in vitro, %
Цинк, мг/л
Железо, мг/л
Алюминий, мг/л
Марганец, мг/л
Никель, мг/л
Кадмий, мг/л
Свинец, мг/л
Медь, мг/л

2,0-4,0
7,1-7,3
1,8-6-1,9
100-101
Менее 0,02
Менее 0,02
Менее 0,02
Менее 0,02
Менее 0,02
Менее 0,0005
Менее 0,004
Менее 0,02

Не более 20
В пределах 6-9
Не более 5,0
70 - 130
5,0
0,3
0,5
0,1
0,1
0,001
0,03
1,0

Главный врач

(заместитель главного врача)



И.о. Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Гордеева Т.И.

МИТЯНИНА Т.В.

Чибирева А. В.